


# LINESPOT II: LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTEN, ANBAUMONTAGE



Die Linespot II Lowbay ist eine insbesondere für niedrige Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Dank des Gehäuses der Schutzart IP 44 ist Linespot II auch für feuchte Standorte geeignet. Linespot II kann dank eines separaten Montagesockels, der auch an die Stromversorgung angeschlossen wird, einfach und schnell installiert werden.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart      | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------|
| TWS9992WMT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS9992WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y9992WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Escap, Lumi Test | 1                |      |

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                     | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| TWS9992WAT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| TWS9992WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |
| Y9992WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|------|
| TWT9952WMT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| TWT9953WMT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| TWT9953WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| Y9953WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 3                |      |
| TWT9952WM     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |
| Y9952WM       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Lumi Test   | 1                |      |

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart              | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| TWT9952WAT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| TWT9953WAT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |
| TWT9953WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |
| Y9953WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 3                |      |

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart              | Betriebszeit (h) | Form |
|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------|
| TWT9952WA     | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |
| Y9952WA       | 220-240 V, 50/60 Hz AC     | Aalto Control, Lumi Test | 1                |      |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart                           |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| TWT9951WKT    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Y9951WK       | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| TWT9951WK     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart | Form |
|---------------|----------------------------|-------------|------|
| TWT9971WT     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |
| TWT9971W      | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |
| Y9971W        | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |             |      |

## SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung | Betriebsart   | Form |
|---------------|----------------------------|---------------|------|
| TWT9941WKT    | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |
| TWT9941WK     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |
| Y9941WK       | 24 V, 50/60 Hz AC, DC      | Tapsa Control |      |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

