


TKT66C-TURVAVALOKESKUS



TKT66-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Samaan ryhmään voidaan kytkeä maksimissaan 32*) osoitteellista valaisinta. Ryhmäkohtaisen tehon kasvattamiseksi voidaan ryhmiä kytkeä myös

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusajastusjarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt66c-turvavaloakeskus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

rinnan, siten että ryhmäkorttikohteisesti lähtöjä voi olla 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA.

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6608C	7118925	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C	7118926	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C	7118927	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CP	7123920	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CP	7123921	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CP	7123922	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	

*) Huomaa, että Suomessa standardi SFS 6000-5-56 määrittelee, että yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta.