


Loisteputki: TW77011: 11-65W

L = vaihe ennen kytkintä  
L1 = vaihe kytkimen jälkeen  
L ja L1 pitää olla sama vaihe  
Jatkuvkäyttöisessä yhdistetään L ja L1

|  |    |       |      |     |             |       |          |         |            |
|--|----|-------|------|-----|-------------|-------|----------|---------|------------|
| <div><div><div></div><div>TEKNOWARE®</div><div>T R A F O - G R O U P</div></div><div>TW77011<br/>Wiring diagram for<br/>HELVAR EL-HFT5</div></div> |    |       |      |     |             |       |          |         |            |
| Date   | By | Check | App. | Rev | SCALE       | Drawn | Date     | New no. | Name       |
|  |    |       |      | B   |             |       | 21.05.02 |         | PHO        |
|  |    |       |      | C   |             |       |          |         |            |
|  |    |       |      | D   | (A3)        | App.  |          |         |            |
|  |    |       |      | E   | Old no.     |       |          |         |            |
|  |    |       |      | F   | DRAWING NO. |       |          |         | Rev. Sheet |
|  |    |       |      | G   | 3E77039     |       |          |         |            |
|  |    |       |      | H   |             |       |          |         |            |



Max. kaapelinpituus valaisimen ja turvavalolaitteen välillä on 1m  
Kotelointiluokka IP67